

Interne Mitteilung an
StURA und FSR
9600

Bearbeiter: Herr Kannenberg
Telefon: +49 351 462-2573
Fax: +49 351 462-2569
E-Mail: deztechnik@htw-dresden.de

Ihre Nachricht vom

Ihr Zeichen

Unsere Zeichen

Datum
16.02.17

Auswertung Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel (oeB) 2017

Sehr geehrter Herr Kestel,

als Anlage erhalten Sie die Auswertung der geprüften ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel des STURA und FSR.

Es wurden in der KW 01/2017 **307 Geräte** geprüft.
2 Geräte haben die Prüfung nicht bestanden. Die 2 Geräte wurden gekennzeichnet, und dürfen nicht genutzt werden. Im STURA und FSR ist nun über die Verfahrensweise mit diesen Geräten zu entscheiden (Verschrottung/Ersatz/Reparatur).

Die Dokumentation der gesamten Prüfung wird im Dezernat Technik aufbewahrt.
Eine Kopie der Listen mit den fehlerhaften Geräten liegt diesem Schreiben bei.

Die nächsten Prüfungen sind ab Januar 2018 erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Heinrich
SG TGM II
Elektro- Fernmelde- und Informationstechnik



Anlagen:
Kopie Auflistung fehlerhafte Geräte

307 Geprüfte Geräte
2 Geräte mit nicht bestandener Prüfung

Folgende Geräte haben die Prüfung nicht bestanden:

ID	Raum	Bezeichnung	Kostenstelle	Specification	Prüf ergebnis	Prüfintervall (in Monaten)	Letzte Prüfung
1095234	A107	Kühlschrank	960000	Kabel und Netzteile	NIO	24	05.01.2017 08:40
1095213	A107	Toaster	960000	Bürogeräte (ohne Rechentechnik)	NIO	24	05.01.2017 11:17

Defekte Geräte sind gekennzeichnet und dürfen nicht benutzt werden.

Laut § 7 Abs. 4 der Überprüfungsordnung für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (oeb) der HTW trägt die Entscheidung, ob defekte Elektrogeräte repariert oder verschrottet werden die Dekane, Dezernenten und Leiter der zentralen Einrichtungen.

